



V Praze dne: 26.4.2023

Naše zn: RSD-51930/2023-1

Vyřizuje: Ing. Pavla Fótyiová
Schvalovatel systému PKOIng. Jaroslav Sigmund
Posuzovatel systému PKO

SIMAT a.s.

Ing. Kamil Kučera

Strašnická 3164/1a
102 00 Praha**Věc: doplnění žádosti o schválení průkazných zkoušek – OPS IC (VV) C4**

Vážený pane řediteli.

Dne 11.4.2023 jsme elektronickou formou obdrželi výsledky doplňujících zkoušek – protokol č. K-22-6751-3. Předmětem předložené dokumentace bylo doplnění žádosti o schválení Průkazných zkoušek systému PKO s označením I C, korozní agresivitou C4, životností VV – zkušební režim 2 dle TKP 19B, v následující skladbě:

IC			NDFT (μm)
1. vrstva	2K Deripox Protec ZN	EP Zn	60
2. vrstva	2K Deripox Protec ZP	EP	90
3. vrstva	2K Deripox Protec ZP	EP	90
4. vrstva	2K Derocryl Lack 70 ST	PUR	60
Celkem			300

Na základě přezkoumání předložených výsledků doplňujících zkoušek vydal dne 18.4.2023 Posuzovatel systémů PKO kladné stanovisko k vydání Osvědčení o shodě OPS, vyhodnocení zkoušky proběhlo v souladu s požadavky TKP19B, tabulka P9.3. **Schvalovatelem a Posuzovatelem systémů PKO bylo k datu 18.4.2023 vydáno osvědčení o schválení průkazní zkoušky pro systém s označením I C (VV) C4.**

V dopise č.j. RSD-149813/2022-2 ze dne 11.1.2023 jsme kromě doložení vyhovujících výsledků zkoušky dle ČSN EN ISO 9227 požadovali doplnit dokumenty o přípravě vzorků, které byly použity pro provedené doplňující zkoušky. Dosud také nebyly doloženy Obecná specifikace PKO (2x originál), TePř pro přípravu vzorků (2x originál) a originál žádosti (dle přílohy č. 13 dopisu č.j. RSD-149813/2022-2 ze dne 11.1.2023).

Tištěnou verzi protokolu a výše uvedené doklady zašlete prosím na adresu: Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D., Ředitelství silnic a dálnic ČR, Úsek kontroly kvality staveb, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Na webových stránkách www.pjpk.cz bude zveřejněno schválené Osvědčení o shodě OPS a schválená Obecná specifikace PKO systému I C až po doložení výše uvedených dokladů. Originály schválených Osvědčení o shodě OPS a Obecných specifikací PKO zašleme po jejich potvrzení ze strany Schvalovatele a Posuzovatele systémů PKO, druhý originál bude uložen u Schvalovatele systému PKO.

S pozdravem

Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D.

ředitel úseku kontroly kvality staveb